

Pflichten zum temporären Netzanschluss

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir bitten Sie, nachfolgende Punkte zum temporären Netzanschluss zu beachten:

- Der Übergabekasten von Primeo Energie darf nur von instruierten Personen bedient werden (NIN Art. 4.3.2.1). Dafür muss der Übergabekasten abgeschlossen und der Schlüssel beim Bauführer oder beim Elektroinstallateur deponiert sein.
- Maschinen und Geräte auf Baustellen können Netzurückwirkungen verursachen (Spannungsänderungen, Oberwellen, Flicker etc.). Sie als Eigentümer/Betreiber sind dafür verantwortlich, dass die geltenden Normen eingehalten werden. Sollten störende Netzurückwirkungen auftreten, sind Sie verpflichtet, zu Ihren Lasten notwendige Massnahmen zu ergreifen.
- Bei der Inbetriebnahme oder Übernahme des temporären Netzanschlusses muss ein Sicherheitsnachweis (SiNa) als Bestätigung der durchgeführten Schlusskontrolle vorliegen. Dieser wird Ihnen von Ihrem beauftragten Elektroinstallateur nach erfolgter Kontrolle ausgehändigt. Eine Kopie des SiNa ist uns bitte umgehend zuzustellen.
- Nach erfolgter Schlusskontrolle muss innerhalb von 6 Monaten eine zusätzliche Abnahmekontrolle der temporären Installation durch ein unabhängiges Kontrollorgan durchgeführt werden (Niederspannungs-Installationsverordnung NIV Art. 35). Wir bitten Sie, diese einem kontrollberechtigten Kontrollorgan Ihrer Wahl in Auftrag zu geben. Das von Ihnen beauftragte Kontrollorgan händigt Ihnen nach erfolgter Kontrolle und bei Mängelfreiheit den nötigen SiNa aus. Eine Kopie des SiNa ist uns bitte umgehend zuzustellen.
- Ist die Baustelleninstallation weniger als 6 Monate in Betrieb, kann die unabhängige Abnahmekontrolle nicht zwingend verlangt werden. Es liegt aber im Interesse des Eigentümers der Installation, möglichst frühzeitig eine unabhängige Abnahmekontrolle zu veranlassen.
- Bei Vertragsänderungen wird generell eine neue Anmeldung fällig.

Berechtigte Unternehmungen und weitere Informationen zur Kontrolle finden Sie im Internet auf www.primeo-energie.ch/de/periodische-sicherheitspruefung

Bei Fragen zur Kontrolle stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Über Telefon 061 415 43 10 oder per E-Mail an installationskontrolle@primeo-energie.ch

Wir danken Ihnen für Kenntnisnahme und Umsetzung der oben genannten Punkte.

Freundliche Grüsse
Primeo Netz AG